

Checkliste

Die Checkliste ersetzt keine ordentliche Überprüfung durch einen geschulten fachkundigen Sachverständigen. Mit ihrer Hilfe kann aber eine einfache Sichtkontrolle auf Veränderungen vorgenommen werden.

	Überprüfungs- Intervall	ausgeführt am:
Wohnhaus/Gebäude		
Keller, Wände/Böden auf Risse prüfen	halbjährlich
Obere Etagen, Wände/Böden auf Risse prüfen	jährlich
Deckenunterseiten auf Risse prüfen	jährlich
Verblendmauerwerk auf Risse prüfen	halbjährlich
Schiefelage Küchenarbeitsplatte	halbjährlich
Regenrinnen, Ablauffunktion prüfen	halbjährlich
Standwasserbildung auf Flachdächern	jährlich
Lichtschächte, Absetzungen des Gebäudes	jedes 2. Jahr
Außenanlagen		
Gradliniger Verlauf von Pflasterfugen	jährlich
Muldenbildung in Pflasterflächen	jährlich
Elastische Fugen prüfen	jährlich
Fuge zwischen zwei Gebäuden prüfen	jährlich
Fuge zwischen Stufenanlage und Haus	jährlich
Fuge zwischen Haus und Außentreppen	jährlich
Bodeneinläufe öffnen, reinigen, spülen	halbjährlich